

お客様 各位

Rep No.B09068

2010年3月10日

富士電機機器制御株式会社
事業企画室

安全リレーユニット ラベルと取扱説明書変更

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社標準機器をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。
掲記の件、下記のとおり製品変更を実施させていただきますので、ご高覧の上、ご高配の程
何卒宜しく願い申し上げます。
また、お手数をお掛けして誠に恐縮ですが、貴社関連部門へ変更内容をご連絡くださいます様、
ご協力の程 併せてお願い申し上げます。

敬具

記

製 品 名		安全リレーユニット
シリーズ、名称		Preventa安全リレーユニット
形 式		XPSシリーズ
変 更 部 分		ラベル、適合性保証と取扱説明書
変 更 内 容		TÜV NORD Groupの適合性保証 新しい取扱説明書 新しいラベル(写真の左部分:元ラベル、写真の左部分:新ラベル)
		Type: XPS-AC Ref.: XPSAC5121 24V AC +10%/−20% DC±20% AC15 C300 - (1800VA/180VA) DC13 24V/2A Response Time: ≤ 100 ms Σ Ith ≤ 10.5 A IEC 60947-5-1 Tamb 55°C Data Matrix 200740 12345 99 Schneider Electric Indonesia UL LISTED IND. CONT. EQ. 170M SP LR 44087 CCC N998 ET 06213 Schneider Electric Indonesian product Katalogue 4 nach EN 504-1 Type: XPS-AC Ref.: XPSAC5121 24V AC +10%/−20% DC±20% AC15-C300: Ue = 230V AC / Ie = 0.75A DC13: Ue = 24V DC / Ie = 2A Response Time: ≤ 100 ms Σ Ith ≤ 10.5 A EN / IEC 60947-5-1 Data Matrix 200950 12345 99 Schneider Electric FR 92506 Rueil Malmaison Made in Indonesia 2009 UL LISTED IND. CONT. EQ. 170M SP LR 44087 CCC N998 CE Schneider Electric Made in Indonesia 2009
変 更 理 由		2009年12月29日にヨーロッパの安全機器用規格が変わりました。
変更実施時期		2010年1月1日
添付資料		なし
本変更に伴う 注意事項	手配形式の新旧区分	手配形式の新旧区分はありません。
	新旧製品区分表示	製品外観にて新旧区分。(変更内容参照)
	現在庫に対する処置	特に行いません。
	その他	